



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:12.10.2020

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,00			7,73	6.5 - 9
SICAKLIK	14,8			14,6	°C
BULANIKLIK	23,6	1,57	0,03	0,03	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	361			366	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,20	0,47	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,379			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,0	ppm
E-KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.