



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:12.11.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,01			7,75	6.5 - 9
SICAKLIK	14,9			14,5	°C
BULANIKLIK	8,76	0,78	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	339			347	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg /L
DEMİR	0,15	0,47	0,04	0,04	< 0.2mg/L
MANGAN	0,103			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,25	ppm
PERMANGANAT				0,32	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.