



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:12.11.2018

PAZARTESİ

| ANALİZLER | NUMUNE ALINAN YERLER | | | | SINIR DEĞERLER |
|--------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|----------------|
| | GİRİŞ | DURULTUCU | FİLTRE | ÇIKIŞ | |
| PH | 7,89 | | | 7,50 | 6.5 - 9 |
| SICAKLIK | 14,9 | | | 14,8 | °C |
| BULANIKLIK | 7,62 | 0.54 | 0,02 | 0,02 | < 1 ntu |
| RENK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| İLETKENLİK | 360 | | | 365 | < 2500 |
| ÇÖZÜNÜMÜŞ O ₂ | 10,1 | | | | mg / L |
| DEMİR | 0,06 | 0,44 | 0,03 | 0,03 | < 0.2 mg/L |
| MANGAN | 0,084 | | | 0,008 | < 0.05 mg/L |
| BAKİYE KLOR | | | | 1,19 | ppm |
| KOLİ | | | | 0 | 0 |
| FEKAL KOLİFORM | | | | 0 | 0 |
| PLM KOLİFORM | | | | 0 | 0 |

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.