



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:12.01.2022

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,76			7,54	6.5 - 9
SICAKLIK	9,5			9,1	°C
BULANIKLIK	14,8	1,99	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	358			359	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,10	0,61	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,245			0,012	<0.05mg/L
KLORÜR				15,97	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,64	ppm
KALSİYUM				74	mg / L
MAGNEZYUM				7,68	mg / L
TOPLAM SERTLİK				21,7	FS
BAKIR				0,02	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,18	mg / L
FOSFAT				0,06	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.