



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH: 13.01.2020

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,82			7,56	6.5 - 9
SICAKLIK	8,5			8,3	°C
BULANIKLIK	43	1,88	0,04	0,04	< 1 ntu
RENK	45	0	0	0	
İLETKENLİK	348			351	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,4				mg / L
DEMİR	0,35	0,56	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,553			0,009	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				0,90	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.