



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:13.02.2019

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
PH	7,96			7,62	6.5 - 9
SICAKLIK	7,5			7,3	°C
BULANIKLIK	7,15	0,61	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	368			376	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1				mg / L
DEMİR	0,07	0,51	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,083			0,009	<0.05mg/L
KLORÜR				14,55	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,10	ppm
KALSİYUM				66,8	mg / L
MAGNEZYUM				6,24	mg / L
TOPLAM SERTLİK				19,3	FS
BAKIR				0,06	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,32	mg / L
FOSFAT				0,02	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.