



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:13.03.2020

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,24			7,86	6.5 - 9
SICAKLIK	8,5			7,2	°C
BULANIKLIK	11,3	1,57	0,05	0,05	< 1ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	359			368	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,3				mg /L
DEMİR	0,07	0,54	0,05	0,05	< 0.2mg/L
MANGAN	0,208			0,006	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,12	ppm
TOC				8,5	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.