



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:13.04.2019

CUMARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,81			7,54	6.5 - 9
SICAKLIK	8,0			7,8	°C
BULANIKLIK	5,76	0,79	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	376			383	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1				mg / L
DEMİR	0,06	0,52	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,063			0,009	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,04	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.