



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH: 13.04.2020

PAZARTESİ

| ANALİZLER | NUMUNE ALINAN YERLER | | | | SINIR DEĞERLER |
|-------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|----------------|
| | GİRİŞ | DURULTUCU | FİLTRE | ÇIKIŞ | |
| PH | 8,21 | | | 7,81 | 6.5 - 9 |
| SICAKLIK | 7,6 | | | 7,3 | °C |
| BULANIKLIK | 4,87 | 0,92 | 0,02 | 0,02 | < 1 ntu |
| RENK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| İLETKENLİK | 363 | | | 371 | < 2500 |
| ÇÖZÜNMÜŞ O ₂ | 10,3 | | | | mg / L |
| DEMİR | 0,08 | 0,59 | 0,08 | 0,08 | < 0.2 mg/L |
| MANGAN | 0,076 | | | 0,014 | < 0.05 mg/L |
| BAKİYE KLOR | | | | 0,97 | ppm |
| KOLİ | | | | 0 | 0 |
| FEKAL KOLİFORM | | | | 0 | 0 |
| PLM KOLİFORM | | | | 0 | 0 |

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.