



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:13.04.2021

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	7,95						7,70		6.5 - 9
SICAKLIK	8,0						7,7		°C
BULANIKLIK	11,2		1,75		0,02		0,02		< 1ntu
RENK	15		0		0		0		
İLETKENLİK	347						399		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,3								mg /L
DEMİR	0,11		0,53		0,07		0,07		< 0.2mg/L
MANGAN	0,147						0,008		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,30		ppm
PERMANGANAT							0,83		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,16	0,09	0,08	0,24	-	0,15	0,08	-	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.