



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:13.05.2019

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,91			7,63	6.5 - 9
SICAKLIK	9,3			9.0	°C
BULANIKLIK	2,28	0,72	0,06	0,06	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	379			384	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	8,8				mg / L
DEMİR	0,10	0,55	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,016			0,004	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				0,87	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.