



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 13.06.2019

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,86			7,40	6.5 - 9
SICAKLIK	9,4			9,1	°C
BULANIKLIK	1,86	0,63	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	380			386	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,9				mg / L
DEMİR	0,03	0,66	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,031			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,18	ppm
PHs				+0,12	
ALKANİTE	223,56				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,35				mg / L
NİTRİT	0,04				< 0.5 mg/L
NİTRAT	7,88				< 50 mg/L
AMONYAK	0,03				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.