



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:13.08.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,91			7,81	6.5 - 9
SICAKLIK	10,4			9,3	°C
BULANIKLIK	3,36	1,86	0,06	0,06	< 1ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	383			386	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1				mg /L
DEMİR	0,08	0,69	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,051			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,21	ppm
TOC				0,16	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.