



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:13.09.2019

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,80			7,85	6.5 - 9
SICAKLIK	10,4			10,3	°C
BULANIKLIK	7,05	1,69	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	383			388	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,0				mg / L
DEMİR	0,07	0,63	0,07	0,07	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,109			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,19	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.