



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:13.09.2021

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,42			7,32	6.5 - 9
SICAKLIK	16,7			16,6	°C
BULANIKLIK	25,9	1,76	0,08	0,08	< 1 ntu
RENK	25	0	0	0	
İLETKENLİK	305			318	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,0				mg / L
DEMİR	0,17	0,51	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,358			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,74	ppm
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.