



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:13.11.2018

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	7,88						7,54		6.5 - 9
SICAKLIK	14,7						14,6		°C
BULANIKLIK	5,05		0,44		0,02		0,02		< 1ntu
RENK	5		0		0		0		
İLETKENLİK	360						364		< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O ₂	10,2								mg /L
DEMİR	0,05		0,42		0,03		0,03		< 0.2mg/L
MANGAN	0,061						0,008		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,12		ppm
PERMANGANAT							0,64		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,10	0,15	0,08	0,12	-	0,20	0,10	-	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.