



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:13.11.2020

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,99			7,80	6.5 - 9
SICAKLIK	14,9			15,3	°C
BULANIKLIK	13,9	0,96	0,07	0,07	< 1ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	334			346	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,9				mg /L
DEMİR	0,16	0,49	0,05	0,05	< 0.2mg/L
MANGAN	0,076			0,006	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				0,84	ppm
TOC				10	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.