



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:14.01.2019

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,84			7,47	6.5 - 9
SICAKLIK	7,2			7,2	°C
BULANIKLIK	6,40	0,68	0,09	0,09	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	356			366	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,09	0,49	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,085			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,19	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.