



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:14.01.2020

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	7,94						7,61		6.5 - 9
SICAKLIK	8,3						8,1		°C
BULANIKLIK	19,6		2,11		0,09		0,09		< 1ntu
RENK	20		0		0		0		
İLETKENLİK	349						357		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1								mg /L
DEMİR	0,15		0,60		0,04		0,04		< 0.2mg/L
MANGAN	0,256						0,008		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							0,96		ppm
PERMANGANAT							0,16		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,16	0,09	0,22	0,02	-	0,03	0,04	-	

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.