



## SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 14.01.2021

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,07			7,86	6.5 - 9
SICAKLIK	9,5			9,4	°C
BULANIKLIK	4,50	1,05	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	325			330	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg / L
DEMİR	0,06	0,48	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,099			0,006	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,0	ppm
pHs				+0,15	
ALKANİTE	204,16				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,10				< 0.5 mg/L
NİTRAT	9,3				< 50 mg/L
AMONYAK	0,03				< 0.5 mg/L
FEKAL KOLİFORM				0	
ESCHERICHIA COLİ ( E-KOLİ)				0	0
TOPLAM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.