



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:14.01.2022

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,80			7,58	6.5 - 9
SICAKLIK	9,0			8,9	°C
BULANIKLIK	14,4	1,70	0,03	0,03	< 1ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	345			353	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg /L
DEMİR	0,11	0,60	0,06	0,06	< 0.2mg/L
MANGAN	0,181			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,68	ppm
TOC				9,6	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.