



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:14.02.2020

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,40			7,00	6.5 - 9
SICAKLIK	6,0			5,9	°C
BULANIKLIK	13,4	1,39	0,07	0,07	< 1 ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	344			359	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg / L
DEMİR	0,09	0,54	0,07	0,07	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,151			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,17	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.