



## SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 14.03.2019

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,89			7,42	6.5 - 9
SICAKLIK	7,32			7,1	°C
BULANIKLIK	8,93	1,01	0,08	0,08	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	372			380	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,9				mg / L
DEMİR	0,09	0,55	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,091			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,02	ppm
PHs				+0,06	
ALKANİTE	236,68				
ALÜMİNYUM				0,01	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,09				mg / L
NİTRİT	0,09				< 0.5 mg/L
NİTRAT	11,8				< 50 mg/L
AMONYAK	0,02				< 0.5 mg/L

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.