



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:14.04.2021

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,93			7,78	6.5 - 9
SICAKLIK	8,2			7,2	°C
BULANIKLIK	12,5	1,73	0,04	0,04	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	349			352	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,3				mg / L
DEMİR	0,12	0,56	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,206			0,006	<0.05mg/L
KLORÜR				10,8	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,0	ppm
KALSİYUM				83,2	mg / L
MAGNEZYUM				10,56	mg / L
TOPLAM SERTLİK				25,2	FS
BAKIR				0,482	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,18	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.