



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:14.05.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	7,85						7,61		6.5 - 9
SICAKLIK	9,4						8,2		°C
BULANIKLIK	2,13		0,59		0,02		0,02		< 1ntu
RENK	0		0		0		0		
İLETKENLİK	379						385		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2								mg /L
DEMİR	0,02		0,58		0,02		0,02		< 0.2mg/L
MANGAN	0,013						0,008		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,00		ppm
PERMANGANAT							0,54		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,01	0,02	0,12	0,15	-	0,74	-	0,14	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.