



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:14.06.2019

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,77			7,40	6.5 - 9
SICAKLIK	10,8			9,3	°C
BULANIKLIK	1,48	0,89	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	381			385	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,9				mg / L
DEMİR	0,06	0,82	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,014			0,007	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,06	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.

