



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:14.07.2021

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,82			7,72	6.5 - 9
SICAKLIK	12,1			11,6	°C
BULANIKLIK	1,86	1,14	0,04	0,04	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	344			349	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	8,8				mg / L
DEMİR	0,06	0,74	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,057			0,004	<0.05mg/L
KLORÜR				12,4	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,13	ppm
KALSİYUM				78,4	mg / L
MAGNEZYUM				7,26	mg / L
TOPLAM SERTLİK				21,6	FS
BAKIR				0,540	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,18	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.