



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:14.08.2018

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	7,64						7,53		6.5 - 9
SICAKLIK	13,1						11,6		°C
BULANIKLIK	5,86		1,24		0,02		0,02		< 1ntu
RENK	5		0		0		0		
İLETKENLİK	365						370		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8								mg /L
DEMİR	0,04		0,55		0,03		0,03		< 0.2mg/L
MANGAN	0,067						0,008		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,08		ppm
PERMANGANAT							2,4		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,09	0,85	0,05	0,25	-	0,28	0,06	-	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.