



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:14.10.2020

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,98			7,74	6.5 - 9
SICAKLIK	14,9			14,4	°C
BULANIKLIK	14,0	1,77	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	362			366	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,10	0,50	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,183			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				10,8	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,30	ppm
KALSİYUM				71,6	mg / L
MAGNEZYUM				9,12	mg / L
TOPLAM SERTLİK				21,7	FS
BAKIR				0,1	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,2	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.