



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 14.10.2021

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,62			7,48	6.5 - 9
SICAKLIK	15,5			15,8	°C
BULANIKLIK	44,0	4,79	0,23	0,23	< 1 ntu
RENK	40	0	0	0	
İLETKENLİK	311			318	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,28	0,65	0,08	0,08	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,465			0,006	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,27	ppm
PHs				+0,10	
ALKANİTE	224,48				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
TPLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,19				< 0.5 mg/L
NİTRAT	12,66				< 50 mg/L
AMONYAK	1,21				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.