



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:14.10.2018

PAZAR

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,53			7,48	6.5 - 9
SICAKLIK	14,2			13,3	°C
BULANIKLIK	24,5	1,33	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	367			378	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg / L
DEMİR	0,17	0,43	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,330			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,06	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.