



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:14.12.2020

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,14			7,89	6.5 - 9
SICAKLIK	11,9			11,8	°C
BULANIKLIK	4,60	0,85	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	317			327	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,04	0,50	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,076			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,03	ppm
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.