



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:14.12.2018

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,85			7,35	6.5 - 9
SICAKLIK	10,5			10,4	°C
BULANIKLIK	7,02	0,65	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	360			368	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg / L
DEMİR	0,06	0,44	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,104			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				0,99	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.