



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:15.01.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,70			7,45	6.5 - 9
SICAKLIK	7,2			7,2	°C
BULANIKLIK	5,31	0,57	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	355			368	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg /L
DEMİR	0,05	0,47	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,069			0,009	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,28	ppm
PERMANGANAT				0,16	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.