



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:15.01.2021

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,08			7,89	6.5 - 9
SICAKLIK	9,3			9,1	°C
BULANIKLIK	4,99	1,0	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	325			329	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg /L
DEMİR	0,08	0,57	0,05	0,05	< 0.2mg/L
MANGAN	0,073			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,04	ppm
TOC				10	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.