



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:15.02.2019

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,84			7,50	6.5 - 9
SICAKLIK	7,3			7,2	°C
BULANIKLIK	6,02	0,67	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	369			380	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg /L
DEMİR	0,03	0,51	0,02	0,02	< 0.2mg/L
MANGAN	0,063			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,05	ppm
PERMANGANAT				9,8	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.