



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:15.03.2021

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,02			7,75	6.5 - 9
SICAKLIK	7,6			7,9	°C
BULANIKLIK	5,43	1,22	0,09	0,09	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	342			347	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,9				mg / L
DEMİR	0,09	0,58	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,066			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,06	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.