



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH 15.04.2020

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,20			7,88	6.5 - 9
SICAKLIK	8,6			7,6	°C
BULANIKLIK	4,66	0,98	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	360			376	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,08	0,60	0,08	0,08	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,057			0,006	<0.05mg/L
KLORÜR				12,48	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,07	ppm
KALSİYUM				71,6	mg / L
MAGNEZYUM				4,8	mg / L
TOPLAM SERTLİK				19,9	FS
BAKIR				0,03	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,15	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.