



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 15.04.2021

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,95			7,73	6.5 - 9
SICAKLIK	8,8			7,4	°C
BULANIKLIK	12,7	1,82	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	345			352	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,16	0,53	0,08	0,08	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,179			0,010	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,17	ppm
PHs				+0,08	
ALKANİTE	195,2				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
TPLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,12				< 0.5 mg/L
NİTRAT	9,3				< 50 mg/L
AMONYAK	0,03				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.