



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:15.09.2021

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,38			7,30	6.5 - 9
SICAKLIK	16,9			16,7	°C
BULANIKLIK	24,5	1,77	0,10	0,10	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	306			317	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,0				mg / L
DEMİR	0,15	0,53	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,311			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				15,97	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,43	ppm
KALSİYUM				64,4	mg / L
MAGNEZYUM				9,36	mg / L
TOPLAM SERTLİK				20,0	FS
BAKIR				0,05	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,18	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.