



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:15.09.2018

CUMARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,49			7,35	6.5 - 9
SICAKLIK	13,4			11,9	°C
BULANIKLIK	18,1	1,25	0,01	0,01	< 1 ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	368			375	< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O ₂	8,6				mg / L
DEMİR	0,12	0,44	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,231			0,003	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,18	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.