



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:15.10.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	7,65						7,61		6.5 - 9
SICAKLIK	12,0						11,7		°C
BULANIKLIK	22,7		1,76		0,02		0,02		< 1ntu
RENK	25		0		0		0		
İLETKENLİK	385						389		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,4								mg /L
DEMİR	0,21		0,44		0,07		0,07		< 0.2mg/L
MANGAN	0,318						0,008		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,13		ppm
PERMANGANAT							0,16		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,02	0,08	0,14	0,06	-	0,41	0,10	-	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.