



## SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:15.10.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,00			7,72	6.5 - 9
SICAKLIK	15,6			14,2	°C
BULANIKLIK	14,6	2,22	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	362			366	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,8				mg / L
DEMİR	0,18	0,57	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,175			0,006	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,17	ppm
PHs				+0,12	
ALKANİTE	231,8				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,12				< 0.5 mg/L
NİTRAT	10,2				< 50 mg/L
AMONYAK	0,04				< 0.5 mg/L

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.