



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:15.10.2019

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,96			7,71	6.5 - 9
SICAKLIK	14,5			14,3	°C
BULANIKLIK	6,68	0,82	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	341			346	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1				mg /L
DEMİR	0,09	0,46	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,077			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,16	ppm
TOC				9,6	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.