



## SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 16.01.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,73			7,65	6.5 - 9
SICAKLIK	8,3			8,3	°C
BULANIKLIK	30,3	2,57	0,08	0,08	< 1 ntu
RENK	35	0	0	0	
İLETKENLİK	347			352	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,3				mg / L
DEMİR	0,39	0,50	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,372			0,006	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,10	ppm
PHs				+0,06	
ALKANİTE	211,06				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,3				mg / L
NİTRİT	0,3				< 0.5 mg/L
NİTRAT	5,27				< 50 mg/L
AMONYAK	0,08				< 0.5 mg/L

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.