



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 16.04.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,18			7,84	6.5 - 9
SICAKLIK	8,4			7,8	°C
BULANIKLIK	5,03	0,94	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	364			372	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,08	0,61	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,065			0,009	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,03	ppm
PHs				+0,14	
ALKANİTE	207,4				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,4				mg / L
NİTRİT	0,09				< 0.5 mg/L
NİTRAT	12,8				< 50 mg/L
AMONYAK	0,02				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.