



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:16.04.2021

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,90			7,70	6.5 - 9
SICAKLIK	8,0			7,6	°C
BULANIKLIK	12,0	2,05	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	350			355	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,0				mg / L
DEMİR	0,12	0,56	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,166			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,17	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.