



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 16.05.2019

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,74			7,53	6.5 - 9
SICAKLIK	9,2			8,5	°C
BULANIKLIK	2,21	0,60	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	379			385	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,04	0,59	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,019			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				0,91	ppm
PHs				+0,19	
ALKANİTE	229,36				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,1				mg / L
NİTRİT	0,08				< 0.5 mg/L
NİTRAT	10,54				< 50 mg/L
AMONYAK	0,03				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.