



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:16.06.2020

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	8,07						7,91		6.5 - 9
SICAKLIK	9,7						8,6		°C
BULANIKLIK	2,37		1,09		0,10		0,10		< 1ntu
RENK	0		0		0		0		
İLETKENLİK	368						372		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8								mg /L
DEMİR	0,03		0,80		0,03		0,03		< 0.2mg/L
MANGAN	0,023						0,009		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,50		ppm
PERMANGANAT							0,96		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,04	0,18	0,08	0,13	-	0,01	0,08	-	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.