



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:16.06.2021

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,85			7,70	6.5 - 9
SICAKLIK	10,1			9,4	°C
BULANIKLIK	1,87	0,90	0,03	0,03	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	349			352	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,03	0,60	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,035			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				13,1	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,10	ppm
KALSİYUM				75,2	mg / L
MAGNEZYUM				7,2	mg / L
TOPLAM SERTLİK				21,8	FS
BAKIR				0,40	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.